



# Z E R T I F I K A T

**Firma**

**KLINGER Gysi AG**

Bachstraße 34  
CH-5034 Suhr

*Wir bescheinigen der oben genannten Firma die Autorisierung zur Druckeinstellung der von uns gelieferten und funktionsgeprüften Sicherheitsventile innerhalb des gelieferten Federbereichs. Eine Unterweisung der mit der Einstellung betrauten Mitarbeiter wurde durchgeführt, die Eignung des Prüfstandes und der verwendeten Manometer festgestellt.*

*Die Sicherheitsventile für kompressible Medien (Luft, Dämpfe, Gase) sind mit Luft bzw. Stickstoff am Luftprüfstand einzustellen und auf Funktion und Dichtheit zu prüfen. Anschließend sind die Sicherheitsventile durch eine eigene Plombe vor Verstellung zu sichern. Der Einstelldruck und der dazugehörige Durchflusskoeffizient sind unauslöschlich zu kennzeichnen.*

*Die Gewähr für die korrekte Einstellung dieser Sicherheitsventile trägt ausschließlich die Firma KLINGER Gysi AG.*

Ludwigsburg, 25.03.2021  
(Ort und Datum der Ausstellung)

Detlef Weimann | Tobias Weimann  
Geschäftsleitung

Die Gültigkeit dieses Zertifikats ist befristet bis zum 09.09.2025.